



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Certificaat van Goedkeuring

uitgereikt aan

Mansveld Elektrotechniek B.V.

Le Havre 1, 5627 ST Eindhoven, Nederland

KvK: 17050427

Bureau Veritas Certification verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de ontwerp- en installatiewerkzaamheden van Mansveld Elektrotechniek B.V. voldoen aan de eisen van de BRL, hetgeen inhoudt dat de door Mansveld Elektrotechniek B.V. geïnstalleerde installaties voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving zoals op de bijlagen vermeld.

Norm

BRL 6000-AB d.d. 22/11/2024

BRL 6000-01 d.d. 22/11/2024

BRL 6000-02 d.d. 22/11/2024

BRL 6000-03 d.d. 22/11/2024

Toepassingsgebied

- Ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties van individuele woningen (BRL 6000-01)
- Ontwerpen en installeren van middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen (BRL 6000-02)
 - Ontwerpen en installeren van grote elektrotechnische installaties (> 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen (BRL 6000-03)

Initiële goedkeuringsdatum: 12 juli 2017

Vervaldatum vorige cyclus: 12 juli 2023

Certificatie/Hercertificatie audit datum: 27 juni 2023

Certificatie/Hercertificatie start datum: d 11 oktober 2023

Behoudens een voortdurende effectieve werking van het managementsysteem van de genoemde organisatie, vervalt dit certificaat op: 12 juli 2026

Dit procescertificaat is een erkende kwaliteitsverklaring als bedoeld in artikel 2.15 van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Het certificaat is opgenomen in het Register kwaliteitsverklaringen op de website van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB): www.tlokb.nl.

Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van InstallQ.

Verdere toelichting met betrekking tot de scope van dit certificaat en de toepasbaarheid van de managementsysteem eisen, kan worden verkregen door contact op te nemen met de gecertificeerde organisatie.

Om de geldigheid van dit certificaat te controleren kunt u bellen naar: +31 (0) 88 450 5500.

Certificaatnummer: NL026534

Versie: 2

Revisiedatum: 24 maart 2025


Anton Kerbusch – Director Certification Benelux





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Besluit bouwwerken leefomgeving ingang

BRL 6000-01

Bbl ingang elektrotechnische installaties van individuele woningen

Tabel Bestaande bouw

Afd. Bbl	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
3.7.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux	Art 3.100 lid 1 en Art 3.100 lid 4	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten	Art. 3.101 lid 5	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Art 3.102	
3.7.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Art. 3.106	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit	-	Wordt opgenomen in de bruidsschat omgevingsplan

Tabel Nieuwbouw

Afd.	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
4.7.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux	Art 4.194 lid 1 en Art 4.194 lid 4	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten	Art. 4.195 lid 5	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Art 4.196	
4.7.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Art. 4.199	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit	-	Wordt opgenomen in de bruidsschat omgevingsplan

BRL 6000-02

Bbl ingang elektrotechnische installaties van bouwwerken, anders dan de individuele woningen

Tabel Bestaande bouw

Afd. Bbl	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
3.7.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux	Art 3.100 lid 1 en Art 3.100 lid 4	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten	Art. 3.101 lid 5	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Art 3.102	
3.7.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Art. 3.106	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit	-	Wordt opgenomen in de bruidsschat omgevingsplan

Tabel Nieuwbouw


Anton Kerbusch – Director Certification Benelux



Kantoor beheer: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 33, 3821 BB Amersfoort

Kantoor registratie: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 33, 3821 BB Amersfoort



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Afd. Bbl	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
4.7.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux	Art 4.194 lid 1 en Art 4.194 lid 4	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responsstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten	Art 4.195 lid 5	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Art 4.196	
4.7.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Art 4.199	
		oplaadpunten voor elektrische voertuigen in een overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen	Art 4.199 lid 2	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit	--	Wordt opgenomen in de bruidsschat omgevingsplan

BRL 6000-03

Bbl ingang elektrotechnische installaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Tabel Bestaande bouw

Afd. Bbl	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
3.7.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux	Art 3.100 lid 1 en Art 3.100 lid 4	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responsstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten	Art 3.101 lid 5	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Art 3.102	
6.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Art 3.106	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor electriciteit	--	Wordt opgenomen in de bruidsschat omgevingsplan

Tabel Nieuwbouw

Afd. Bbl	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
4.7.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux	Art 4.194 lid 1 en Art 4.194 lid 4	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responsstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten	Art 4.195 lid 5	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Art 4.196	
4.7.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Art 4.199	
		oplaadpunten voor elektrische voertuigen in een overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen	Art 4.199 lid 2	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit	--	Wordt opgenomen in de bruidsschat omgevingsplan


Anton Kerbusch - Director Certification Benelux

Kantoor beheer: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort

Kantoor uitgifte: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

SPECIFICATIE 2

Algemene beschrijving van de werkzaamheden

De gecertificeerde werkzaamheden betreffen het ontwerpen en installeren van:

- elektrotechnische installaties van individuele woningen
- middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen
- grote elektrotechnische installaties (> 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER/AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Mansveld Elektrotechniek B.V.

en zo nodig met:

- Bureau Veritas Certification


Anton Kerbusch – Director Certification Benelux

Kantoor beheer: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plottenweg 33 3821 BB Amersfoort

Kantoor uitgifte: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plottenweg 33 3821 BB Amersfoort

